उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(उ० प्र० शासन का एक प्रतिष्ठान)

निर्माण इकाई–मेरठ

आई.एस.ओ.9001: 2015प्रमाणित
CIN- U 45201 UP 1987 SGC 008642
GST NO-09AAACU2092H7ZA
e-mail:-eeuppan_mrt@yahoo.co.in/☎0121-2990089
www.uppoliceavasnigam.com
पता:–44वीं वाहिनी, पी0ए0सी0 परिसर, हापुड़ रोड, मेरठ–250002

गोपनीय कार्यालय
6ठीं वाहिनी पी०ए०सी०, मेरठ
प्राप्ति का दिनांक व समय 17/01
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर-

पत्रांक :1256 / पु0मा0स्कूल,कार्य / 2023–24 दिनांक: 16 जनवरी , 2026

सेवा में,

सेनानायक,
6ठीं वाहिनी, पी0ए0सी0,
मेरठ।

विषयः– पुलिस मॉडर्न स्कूल, 06वीं वाहिनी, पी0ए0सी0, मेरठ के (जूनियर विंग) शारदा सदन के प्रथम तल का बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक महोदय के पत्र संख्याः एम–14 / पी दिनांक 13.01.2026 के सन्दर्भ में पुलिस मॉडर्न स्कूल, 06वीं वाहिनी, पी0ए0सी0, मेरठ के (जूनियर विंग) शारदा सदन के प्रथम तल का बिल्डिंग सेफ्टी सार्टिफिकेट संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सत्य प्रकाश सरन)
इकाई प्रभारी

कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें

प्रधान लिपिक 17/1

निरीक्षण आख्या

शासनादेश संख्या–2203/79–6–2008 दिनांक 25 नवम्बर 2009 के साथ संलग्न प्रथामिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धी चैक लिस्ट

विद्यालय का नाम– पुलिस मॉडन स्कूल (जूनियर विंग) शारदा सदन प्रथम तल, छठी वाहिनी पी0ए0सी0, मेरठ।

सन्दर्भः–सेनानायक, छठी वाहिनी पी0ए0सी0, मेरठ का पत्रांक–एम–14/पी0 दिनांक 13.01.2026

(क) दो मंजिला (भूतल/भूतल+प्रथम तल) भवनों हेतु चैक लिस्ट–

क्र0 सं0	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
1	भवन एक मंजिल है अथवा दो मंजिल?	दो मंजिल
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हैक्टेयर (4000 वर्ग मी0)?	नहीं
3	क्या भवन में पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था है?	हाँ
4	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Roac) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	छठीं वाहिनी, के आन्तरिक मार्ग पर स्थित है (3.30 मी0)
6	क्या भवन की छत RCC की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	आर0सी0सी0
7	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
8	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक हैं?	नहीं
9	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.60 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.00 मी0) है?	3.45 मी0
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
11	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श के क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
12	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं।	हाँ
13	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी0, ऊँचाई 2.0 मी0) है।	हाँ
14	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भ में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	चौड़ाई 1200 मिमी0, ट्रेड 260 मिमी0 व राइजर 150 मिमी0 है।
15	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी0 है?	हाँ
16	क्या भव में रसोईघर मुख्य भवन से अलग है?	रसोई घर नहीं है।
17	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
18	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशामक यन्त्र (Fire Extinguidher) लगे हैं?	हाँ
19	क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस, पुराना फर्नीचर, लकड़ी, कोयला, बांस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	नहीं

Shukla 16/1/26

20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
21	क्या भवन की आन्तरिक फिनिश में कोई ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
22	क्या भवन में विकलांगों हेतु रेम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	रैम्प नहीं है।
23	क्या भवन की सीढ़ियाँ छत पर खुलती है?	हाँ
	विद्युत व्यवस्था चेक लिस्ट	
24	क्या भवन से विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 2.5 मी0 एवं होरीजेन्टल दूरी 1.2 मी0 है?	हाँ
25	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक है) की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 3.70 मी0 है एवं होरीजेन्टल दूरी 2.00 मी0 है?	हाई वोल्टेज लाइन भवन के पास से नहीं गुजरती है।
26	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इक्विपमेन्ट आई0एस0आई0 मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	हाँ
27	क्या भवन का विद्युत मीटर कक्ष तथा जनरेटर कक्ष मुख्य भवन में स्थित है?	नहीं
	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी चैक लिस्ट	
28	क्या विद्यालय भवन में छात्रों तथा अध्यापकों का अग्नि एवं दैवीय आपदाओं से बचाव हेतु सामूहिक बीमा कराया गया है?	–
29	क्या भवन में अग्निशामक यन्त्र (Fire Extinguidher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
30	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सिस (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	–
31	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय–समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	–
32	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है।	हाँ

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुलिस मॉर्डन स्कूल (जूनियर विंग) शारदा सदन प्रथम तल, 6ठीं वाहिनी, पी0ए0सी0, मेरठ का विद्यालय भवन, नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के लगभग अनुरूप है।

Shekla JE 16/1/26
अवर अभियन्ता
उ0प्र0 पुलिस आवास निगम
निर्माण इकाई, मेरठ

प्रभारी सहायक अभियन्ता
उ0प्र0 पुलिस आवास निगम
निर्माण इकाई, मेरठ

16-1-26
इकाई प्रभारी
उ0प्र0 पुलिस आवास निगम
निर्माण इकाई, मेरठ

(38)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (भवन) लो0नि0वि0, मेरठ

पत्रांकः–2080/1013 दिनांक 23-9-19

सेवा में

सेनानायक
छठी वाहिनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0),
मेरठ।

विषयः– पुलिस मार्डन स्कूल (जूनियर विंग), छठी वाहिनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0), मेरठ के भवन के निरीक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– *आपका पत्रांक–व0–14/2011 दिनांक 29.08.2019*

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि उक्त विद्यालय के भवन की सुरक्षा सम्बन्धी निरीक्षण आख्या आपको प्रेषित है।

संलग्नकः– निरीक्षण आख्या सूची।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (भवन), लो0नि0वि0,
मेरठ

पत्रांकः– / दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. सहायक अभियन्ता (प्रथम), निर्माण खण्ड (भवन) लो0नि0वि0, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रा0), निर्माण खण्ड (भवन) लो0नि0वि0, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (भवन), लो0नि0वि0,
मेरठ

निरीक्षण आख्या

शासनादेश संख्या–2203/79–6–2008 दिनांक 25 नवम्बर 2009 के साथ संलग्न प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धी चैक लिस्ट

विद्यालय का नामः– पुलिस मार्डन स्कूल (जूनियर विंग), छठी वाहिनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0), मेरठ।

सन्दर्भः– सेनानायक, छठी वाहिनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0) मेरठ का पत्रांक–व–14/2011 दि0 29.08.2019

(क) दो मंजिला (भूतल/भूतल+प्रथम तल) भवनों हेतु चैक लिस्ट

क्र0सं0	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
1	भवन एक मंजिल है अथवा दो मंजिल?	एक मंजिल
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हैक्टेयर (4000 वर्ग मी0) है?	नही (706.53 वर्ग मी0)
3	क्या भवन में पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था है	हाँ
4	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
5	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	छठी वाहिनी के आन्तरिक मार्ग पर स्थित है (3.30 मी0)
6	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	आर0सी0सी0
7	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
8	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक हैं?	नहीं
9	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	3.45 मी0
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
11	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श के क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
12	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे है।	हाँ
13	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी0, ऊँचाई 2.0 मी0) है	हाँ
14	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	चौड़ाई 1200 मिमी0, ट्रेड 260 मिमी0 व राइजर 150 मिमी0 है
15	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी0 है?	हाँ
16	क्या भवन में रसोईघर मुख्य भवन से अलग है?	रसोईघर नहीं है
17	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ

विद्यालय का नामः– पुलिस मार्डन स्कूल (जूनियर विंग), छठी वाहिनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0), मेरठ।

18	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशामक यन्त्र (Fire Extinguisher) लगे हैं?	हाँ
19	क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ (पैट्रोल/डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस, पुराना फर्नीचर, लकड़ी, कोयला, बांस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	नहीं
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
21	क्या भवन की आन्तरिक फिनिश में कोई ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
22	क्या भवन में विकलांगों हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	रैम्प नहीं है।
23	क्या भवन की सीढ़ियां छत पर खुलती है?	हाँ
	विद्युत व्यवस्था चैक लिस्ट	
24	क्या भवन से विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 2.5 मी0 एवं होरीजेन्टल दूरी 1.2 मीटर है?	हाँ
25	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 3.70 मी0 है एवं होरीजेन्टल दूरी 2.00 मी0 है?	हाई वोल्टेज लाइन भवन के पास से नहीं गुजरती है।
26	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इक्विपमेन्ट आई0एस0आई0 मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	हाँ
27	क्या भवन का विद्युत मीटर कक्ष तथा जनरेटर कक्ष मुख्य भवन में स्थित हैं?	नहीं
	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी चैक लिस्ट	
28	क्या विद्यालय भवन में छात्रों तथा अध्यापकों का अग्नि एवं दैवीय आपदाओं से बचाव हेतु सामूहिक बीमा कराया गया है?	–
29	क्या भवन में अग्निशामक यन्त्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम(Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	–
30	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सिस (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	–
31	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय–समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	–
32	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है	–

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुलिस मार्डन स्कूल (जूनियर विंग), छठी वाहिनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0), मेरठ का विद्यालय भवन, नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के लगभग अनुरूप है।

Junior Engineer
Const. Div. (Building) P.W.D.
Meerut

Assistent Engineer
Const. Div. (Building) P.W.D.
Meerut

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (भवन) लो0नि0वि0, मेरठ

पत्रांकः 5103/ICB दिनांकः 24-12-16

सेवा में,

सेनानयक,
छठी वाहिनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0),
मेरठ।

विषयः– विद्यालय भवन के अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– *आपका पत्रांक–पी0एम0एस0/18/मेरठ/2016, दिनांक 15.12.2016*

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में पुलिस मार्डन स्कूल, छठी वाहिनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0), मेरठ के विद्यालय भवन की निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः– चैक लिस्ट।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (भवन) लो0नि0वि0
मेरठ

पत्रांकः 5103/ICB. दिनांकः 24-12-16

प्रतिलिपिः– अवर अभियन्ता (प्रा0), निर्माण खण्ड (भवन), लो0नि0वि0 मेरठ को रिकार्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (भवन) लो0नि0वि0
मेरठ

निरीक्षण आख्या

शासनादेश संख्या 2203/79–6–2008 दिनांक 25 नवम्बर 2009 के साथ संलग्न प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धी चैकलिस्ट

विद्यालय का नामः पुलिस मार्डन स्कूल, छठी वाहिनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0), मेरठ।

सन्दर्भः सेनानायक, छठी वाहिनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0) मेरठ का पत्रांक–पी0एम0एस0/18/मेरठ/2016, दि0 15.12.2016

(क) दो मंजिला (भूतल/भूतल+प्रथम तल) भवनों हेतु चैक लिस्ट

क्र0सं0	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
1	भवन एक मंजिल है अथवा दो मंजिल?	दो मंजिल
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हैक्टेयर (4000 वर्ग मी0) है?	नही (1575.00 वर्ग मी0)
3	क्या भवन मे पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था है	हाँ
4	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
5	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	छठी वाहिनी के आन्तरिक मार्ग पर स्थित है (3.30 मी0)
6	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	आर0सी0सी0
7	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
8	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक हैं?	नही
9	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	3.45 मी0
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	गेट नही है
11	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श के क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
12	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं।	हाँ
13	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी0, ऊँचाई 2.0 मी0) है	हाँ
14	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	चौड़ाई 1200 मिमी0, ट्रेड 260 मिमी0 व राइजर 150 मिमी0 है
15	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी0 है?	हाँ
16	क्या भवन में रसोईघर मुख्य भवन से अलग है?	रसोईघर नही है
17	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
18	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशामक यन्त्र (Fire Extinguisher) लगे है?	हाँ

S.E.

विद्यालय का नाम: पुलिस मार्डन स्कूल, छठी वाहिनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0), मेरठ।

19	क्या भवन मे ज्वलनशील पदार्थ (पैट्रोल/डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस, पुराना फर्नीचर, लकड़ी, कोयला, बांस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	हाँ
20	क्या भवन मे कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	प्रयोगशाला में
21	क्या भवन की आन्तरिक फिनिश में कोई ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
22	क्या भवन में विकलांगों हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	रैम्प नहीं है।
23	क्या भवन की सीढ़ियां छत पर खुलती है?	हाँ
	विद्युत व्यवस्था चैक लिस्ट	
24	क्या भवन से विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 2.5 मी0 एवं होरीजेन्टल दूरी 1.2 मीटर है?	हाँ
25	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 3.70 मी0 है एवं होरीजेन्टल दूरी 2.00 मी0 है?	हाई वोल्टेज लाइन भवन के पास से नहीं गुजरती है।
26	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इक्विपमेन्ट आई0एस0आई0 मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	हाँ (कुछ बोर्ड में आई0एस0आई0 स्विच नही लगे
27	क्या भवन का विद्युत मीटर कक्ष तथा जनरेटर कक्ष मुख्य भवन में स्थित हैं?	नहीं
	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी चैक लिस्ट	
28	क्या विद्यालय भवन में छात्रों तथा अध्यापकों का अग्नि एवं दैवीय आपदाओं से बचाव हेतु सामूहिक बीमा कराया गया है?	–
29	क्या भवन में अग्निशामक यन्त्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम(Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	–
30	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सिस (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	–
31	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय–समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	–
32	क्या भवन मे उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है	–

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुलिस मार्डन स्कूल, छठी वाहिनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0), मेरठ का विद्यालय भवन, नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के लगभग अनुरूप है।

Junior Engineer
Const. Div. (Building) P.W.D.
Meerut

Assistent Engineer
Const. Div. (Building)
P.W.D. Meerut